

Dossier N°310723/TECHNOPURE

AFFAIRE : contrôle technique du procédé d'étanchéité « TECHNOSEAL »

Référence : 87926435/TCHPRE

Rabat le 05/06/2023

Messieurs,

Suite à la demande de la société **TECHNOPURE**, **COTEC** est intervenu sur l'unité de fabrication du procédé d'étanchéité « **TECHNOSEAL** » à base d'APP et SBS afin d'effectuer un contrôle technique de conformité de ce dernier par rapport aux spécifications des normes marocaines en vigueur.

Les procédés contrôlés :

- Le système Monocouche APP :

TECHNOSEAL 40 PY 180 F/F ou ARD

- Le système Monocouche SBS :

TECHNOSEAL E 40 PY 180 F/F ou ARD

- Le système Bicouche APP :

1^{ère} couche TECHNOSEAL 20 VV 60 F/F

2^{ème} couche TECHNOSEAL 30 PY 180 F/F OU ARD

1^{ère} couche TECHNOSEAL 25 VV 60 F/F

2^{ème} couche TECHNOSEAL 25 PY 180 F/F OU ARD

- Le système Bicouche SBS :

1^{ère} couche TECHNOSEAL E 20 VV 60 F/F

2^{ème} couche TECHNOSEAL E 30 PY 180 F/F OU ARD

1^{ère} couche TECHNOSEAL E 25 VV 60 F/F

2^{ème} couche TECHNOSEAL E 25 PY 180 F/F OU ARD

Tous les contrôles et les essais effectués sur les membranes de ces deux procédés **TECHNOSEAL** à base d'APP sont satisfaisants.

Nous donnons notre accord dans le cadre des projets suivis par **COTEC** quant à l'utilisation de ces produits pour l'étanchéité des terrasses établies en éléments porteurs en maçonnerie en climat plaine à condition de :

- Pour chaque projet contrôlé par **COTEC**, il y a lieu de nous transmettre le complexe prévu
- Respecter les prescriptions techniques de mise en œuvre dans les cahiers des charges validés par nos soins, le DTU 43,1 et NM 10 . 8. 913
- Nous transmettre l'attestation du fournisseur précisant les quantités vendues et livrées au chantier tout en précisant : le nom commercial, références et identification complète du produit d'étanchéité et l'usine de fabrication.

Cette attestation est valable jusqu'au 05/06/2025

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

